

Überbauung Haselhalden A-H

8493 Saland

Submission

241.2 Erdsonden

Bauherr:	Jucker Wohnimmobilien GmbH Dr. Spörry-Weg 2 8494 Bauma	Telefon :	
		Telefax :	
Architekt:	Peter Keller Architektur GmbH Küfersberg 17 9606 Bütschwil	Telefon :	+41 (72) 983 08 01
		Telefax :	
		E-Mail :	info@kellerarch.ch
Planer :	hürlimann engineering ag Heizung / Lüftung / Klima / Kälte Industrie & Gewerbepark Wändhüslen 8608 Bubikon	Telefon :	+41 (55) 253 26 30
		Telefax :	+41 (55) 253 26 31
		E-Mail :	marco@hlks.ch
		Internet :	www.hlks.ch
		Sachbearbeiter :	Marco Marinoni
Unternehmer :	Telefon :
	Telefax :
	E-Mail :
	Sachbearbeiter:

Eingabeadresse : **hürlimann engineering ag**

Eingabetermin : **30.01.26**

Offertsumme :	Eingabe exkl. MWSt.	Revidiert exkl. MWSt.
<input type="checkbox"/> Pauschalpreis	Brutto	Fr. Brutto Fr.
<input type="checkbox"/> Globalpreis	Rabatt _____	Fr. Rabatt % Fr.
<input type="checkbox"/> Ausmass	Zwischentotal	Fr. Zwischentotal Fr.
<input type="checkbox"/> Festpreis	Skonto _____	Fr. Skonto % Fr.
	Zwischentotal	Fr. Zwischentotal Fr.
bis:.....	MWSt 8.1% _____	Fr. MWSt + 8.1% Fr.
	Total Netto _____	Fr. Total Netto _____ Fr.

Die Offerteingabe erfolgt mittels Preiszusammenstellung, Fabrikatelisten, Kap. 5 Angaben des Unternehmers und Deckblatt. Der Unternehmer bestätigt, an der Submission keine Änderungen vorgenommen zu haben. Der Unternehmer verpflichtet sich vor Vertragsabschluss die komplette Submission ausgefüllt abzugeben.

Ort / Datum :

.....,

Stempel / Unterschrift :

.....

Überbauung Haselhalden A-H

8493 Saland

hürlimann engineering ag

241.2 Erdsonden

Kostenzusammenstellung

exkl. MWSt.

AB Eigentum BCDEFGH Miete

BKP	Bezeichnung	Gebäude MFH	Montage 2 Mann	Apparate	Rohrleitungen	Armaturen Instrumente	Regulierung Feldapp.	Schaltschrank od. Bodenheizung	Transport Montage	Isolierungen	TOTAL
241.2.1	Erdsonden	A									
241.2.2	Erdsonden	B									
241.2.3	Erdsonden	C									
241.2.4	Erdsonden	D									
241.2.5	Erdsonden	E									
241.2.6	Erdsonden	F links									
241.2.7	Erdsonden	F rechts									
241.2.8	Erdsonden	G									
241.2.9	Erdsonden	H									
	Total Überbauung										

Total auf Titelseite übertragen

¹⁾ zum Total nicht addieren

Ort:

Datum:

Stempel / Unterschrift:

..... ,

.....

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

1. Für die Ausführung der Arbeiten gelten in der nachstehenden Reihenfolge:
 - a) das bereinigte Leistungsverzeichnis und die dazugehörigen Pläne
 - b) die allgemeinen Vorschriften der Bauleitung
 - c) die allgemeinen Bedingungen für die Bauarbeiten des SIA, Norm 118
 - d) die besonderen Bedingungen und Messvorschriften des SIA für die entsprechende Arbeitsgattung.
2. Der Unternehmer hat im weiteren zu berücksichtigen:
 - a) die am Ort der Bauausführung gültigen baugesetzlichen Bestimmungen
 - b) die einschlägigen Vorschriften der SUVA, des Kantons, der Gemeinde oder Werke, speziell der Baupolizei, der Feuerpolizei, der Gerüstkontrolle, des Gesundheitsamtes und der Strassenverwaltung.
3. Um Unklarheiten zu vermeiden, die sich aus dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis ergeben könnten, werden dem Unternehmer auf Wunsch die Werk- und Detailpläne vorgelegt.
4. Nachträgliche Forderungen für Mehrarbeiten wegen ungenügender Orientierung über die zu leistenden Arbeiten werden von der Bauleitung abgelehnt.
5. Eventuelle der Offerte beigeheftete Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Unternehmers haben nur dann Gültigkeit, wenn sie zum Text der Bauleitung nicht im Widerspruch stehen.
6. Alle im Leistungsverzeichnis als „eventuell“ aufgeführte Positionen dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung der Bauleitung ausgeführt werden.
7. Regiearbeiten dürfen nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Regierapporte sind der Bauleitung laufend, spätestens aber innert drei Tagen, zur Kontrolle vorzulegen. Verspätete vorgelegte oder von der Bauleitung nicht unterzeichnete Rapporte werden von der Bauherrschaft nicht anerkannt.
8. Eventuelle Differenzen zwischen Ausführungsplänen und Leistungsverzeichnis sind unverzüglich mit der Bauleitung abzuklären
9. Der Unternehmer hat sich rechtzeitig auf der Baustelle zu vergewissern, dass seine Arbeiten termingerecht ausgeführt werden können und begründete Bedenken der Bauleitung zu melden. Eventuell fehlende Pläne oder Angaben über Material, Farben, usw. sind rechtzeitig bei der Bauleitung schriftlich anzufordern.
10. Muster über handelsübliche Materialien sind der Bauleitung kostenlos zur Verfügung zu stellen.
11. Weder der Bauherr noch die Bauleitung haften für Beschädigungen an den ausgeführten Arbeiten oder für abhanden gekommenes Material und Werkzeug bis zum Tage der Abnahme.
12. Für Bauschäden, Baureinigung, Aufräumungsarbeiten, Bruchscheiben, usw. wird ein Pauschalbetrag von maximal 0.5 % von der Schlussabrechnungssumme in Abzug gebracht.
13. Auf Verlangen des Unternehmers werden 90 % der am Bau ausgeführten Arbeiten ausbezahlt
Der Rest wird nach Anerkennung der Rechnung und nach Einreichung eines Bürgschafts-/Garantiescheines oder nach Abzug der Bargarantie ausbezahlt. Gesuche um Akontozahlungen sind der Bauleitung schriftlich einzureichen, sie haben überprüfbare Angaben über die geleisteten Arbeiten zu enthalten.
14. **Die Rechnung ist der Bauleitung 2-fach, zusammen mit dem Garantieschein/Bürgschaftsschein einzureichen.**
15. Der Rechnung sind Detailmasse beizulegen. Anstelle der Detailmasse können eventuelle Ausmassblätter beigelegt werden. Letztere werden dem Unternehmer nach Einsichtnahme wieder zugestellt. Rechnung ohne Detailmasse oder ausgerechnete Ausmassblätter werden nicht anerkannt.
16. Die Bauherrschaft behält sich das Recht vor, die Arbeiten partiiweise zu vergeben.

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
1. Baubeschrieb	4
2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn	5
3. Allgemeine Bedingungen des Planers	6
4. Lieferumfang / Aufgabenteilung Planer / Unternehmer	13
5. Angaben des Unternehmers	14
6. Bauseitige Leistungen	19
7. Technische Grundlagen	20
8. Anlagebeschrieb	27
9. Prinzipschema	42
10. Termine	50
11. Materialvorschriften	51
12. Materialspezifikation	52
13. Preiszusammenstellung	2

1. Baubeschrieb

Inhalt:

2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

3. Allgemeine Bedingungen des Planers

3.1 Grundlagen

Für vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

- 3.1.1 Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgenössischen und kantonalen Behörden sowie der zuständigen Werke und Instanzen mit allen Ergänzungen und Änderungen.
- 3.1.2 Die allgem. Bedingungen für Werkverträge der Bauherrn.
- 3.1.3 Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers für Angebot und Ausführung.
- 3.1.4 Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und späteren Ausführungspläne des Haustechnik-Planers.
- 3.1.5 Die einschlägigen Normen des SIA.
- 3.1.6 Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsätze weiterer Fachorganisationen (SWKI VSHL SBHI SSIV SVGW).
- 3.1.7 Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdrücklich als gültig erklärt werden.
- 3.1.8 Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die früher aufgeführten den späteren vor.

3.2 Submission

- 3.2.1 **Umfang**
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
- 3.2.2 **Projektpläne**
Die Projektpläne liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
- 3.2.3 **Mengenänderungen**
Änderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ände-rung der Positions-Preise oder der Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.4 **Losaufteilung**
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose an verschiedene Unter-nehmer hat keine Änderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.5 **Etappierung**
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Änderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
- 3.2.6 **Apparate und Materialwahl**
Die Bauherrschaft behält sich vor, Änderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
- 3.2.6 **Textauslegung**
Bei Unklarheiten oder Zweifel über die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu definieren.
Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.

3.3 Nachträge

3.3.1 Werkvertragsänderungen

Änderungen am Werkvertrag bedürfen der schriftlichen Form.

Bei Änderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

3.3.2 Kalkulation Nachträge

Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an den Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

3.3.3 Bereitschaftserklärung

Der Unternehmer erklärt sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

3.3.4 Konditionen Nachträge

Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:

- Angebot
- Rabatt
- Skonto

3.3.5 Bestellung Nachträge

Vor Arbeitsausführung der Nachträge müssen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt werden. Führt der Unternehmer Nachträge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des Unternehmers.

3.3.6 Nachführen im Leistungsnachweis

Die Nachträge müssen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgeführt werden.

3.4 Regiearbeiten

Für die Ausführung von Regiearbeiten gilt:

3.4.1 Anmelden Regie-Arbeiten

Regiearbeiten müssen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:

- Grund für die Regiearbeit
- Umfang
- ca. Regiesumme (+/- 20%)
- Verursacher
- Ausführungstermin

3.4.2 Konditionen Regie-Rechnungen

Es gelten die Ansätze und Konditionen gem. Pos. 5.4

3.4.3 Bestellung Regiearbeiten

Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten müssen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt werden. Führt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des Unternehmers.

3.4.4 Visum Regierapporte

Die Regierapporte müssen dem Haustechnik-Planer zweimal wöchentlich zur Kontrolle und Unterschrift vorgelegt werden.

3.4.5 Verfall Regierapporte

Regierapporte die älter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.

3.5 Zahlungsbedingungen

3.5.1 Allgemeines

Für die Vergütung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Möglichkeit entweder Einheitspreise, Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.

Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grösser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der Unternehmer kein Recht auf Erhöhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises; andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).

Eine zusätzliche Vergütung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhältnissen zu, soweit dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Für Einheits- Globalpreise gelten außerdem die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.).

Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:

3.5.2 Einheitspreis

Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine einzelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis als besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die für die Leistung geschuldete Vergütung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die zu jeder Leistung gehörende Menge aufgeführt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung erwartet.

Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergütung bildet das Entgelt für die gesamte vertragsgemäss Ausführung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Geräte, Maschinen und dergleichen.

Für Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung.

Bei Einheitspreisvergabe müssen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der Submission ausgewiesen werden.

3.5.3 Globalpreis

Ein Globalpreis kann für eine einzelne Leistung, für einen Werkteil oder für das gesamte Werk des Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; für die geschuldete Vergütung wird nicht auf die Menge abgestellt.

Globalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen.

Für Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung.

3.5.4 Pauschalpreis

Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.

Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prüft allfällige Mengenangaben in den Ausschreibungsunterlagen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen.

3.5.5 Unterlieferanten Rechnungen

In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er sämtlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes im Grundbuch haben.

Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.

3.6 Akonto-Zahlungen

3.6.1 Abschlusszahlungen

Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).

3.6.2 Zahlungsbegehren

Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.

3.6.3 Akonto-Rechnung

Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:

- Adressat: Bauherr
- senden an: Haustechnik-Planer
- Werkvertragssumme
- Nachtragssumme
- Anlagesumme
- Baustand
- ./. Garantierückbehalt gem. SIA 118
- ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen
- Akonto-Rechnungsbetrag

3.6.4 Leistungsnachweis

Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.

3.6.5 Garantie-Rückbehalt

3.6.5.1 Akontozahlungen

bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand
ab Fr. 300'000.-- Leistungswert 5% v. Baustand
mindestens aber Fr. 30'000.--

3.6.5.2 Vorauszahlungen

Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur gegen Sicherstellung geleistet.
Als Sicherheit gilt eine Solidarbürgschaft einer erstklassigen Schweizer Bank, in Höhe des Zahlungsgesuches, fällig bei er ersten Anzeige ohne Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.

3.7 Personal

3.7.1 Qualifikation

Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten einzusetzen.

3.7.2 Anstand und Sitten

Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle gewahrt werden.

3.7.3 Wegweisung

Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauführer, Haustechnik-Planer) behält sich vor, Personal von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.

3.7.4 Arbeitsbewilligung

Der Unternehmer ist alleine dafür verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Für den Bauherrn, die Bauleitung sowie für den Haustechnik-Planer besteht keine diesbezügliche Kontrollpflicht.

3.7.5 SUVA / AHV

Der Unternehmer hat sämtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit diesen direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis

3.8 Ordnung auf der Baustelle

3.8.1 Allgemein

Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschäftigten Arbeitern zur Verfügung stehen. Jeder Unternehmer ist für die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den Umgebung verantwortlich. Abfälle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind täglich wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebührlich benimmt, den Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder übertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausführt, kann von letzteren sofort vom Platze gewiesen werden.

3.8.2 Abfälle

Abführen und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abfällen.

3.8.3 Rücktransport Restmaterial und Werkzeug

Rücktransport nicht mehr benötigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.

3.8.4 Arbeitsplatz

Aufräumen des Arbeitsplatzes täglich.

3.8.5 Magazin

Ordnung in den Magazinen.

3.8.6 Vorschriften

Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebäudeversicherung zu beachten.

3.8.7 Bauseitiges Wegräumen

Bei Zu widerhandlung wird die Baustelle bauseits aufgeräumt und dem Fehlbaren belastet.

3.9 Bauabzüge

Gemäss den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.

Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:

Baureklametafel	200--
Baureinigung	0.2%
Baustrom u. Wasser	0.3%
Bauwesenversicherung	0.3%
Bauschäden, deren Verursacher nicht eruiert werden kann	0.5%

3.11 Abnahme / Übergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendet Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn über; dieser trägt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjährungsfrist für Mängelrechte des Bauherrn beginnen zu laufen.

3.11.1 Vorabnahmen

Für später nicht mehr zugängliche Anlageteile wie:

- Steigschächte
- Kanalisation
- Bodenheizungen
- etc. , werden Vorabnahmen durchgeführt.

Diese haben keinen Abnahmeharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprüfung im Sinne einer Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unternehmers und dieser trägt die Gefahr.

3.11.2 Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.

3.11.3 **Abnahme**

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innerhalb Monatsfrist geprüft. Der Unternehmer nimmt an der Prüfung teil und gibt die erforderlichen Auskünfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere Prüfungen anordnen.

Für grössere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Mängelaufnahme / -Kontrolle
- Vorprüfung / Vorabnahme
- integrierte Tests
- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

3.11.4 **Unterlagen für die Abnahme**

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen für die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen
- Protokolle der Druckproben
- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung
- KRW Betriebsprobeprotokoll
- Betriebs- und Wartungsanleitung
- Revisionspläne und -schema
- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1
- Revidierte Mängelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1 **Technische Bearbeitung**

Gemäss Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

3.12.2 **Materialreservation**

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos. 10 Termine eingehalten werden können. Er macht den Haustechnik-Planer frühzeitig auf kritische Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen vorge-zogen werden können.

3.12.3 **In den Werkpreis eingerechnet ist:**

- Sämtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehörenden Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der Spezifikation aufgeführt sind, jedoch sinngemäss dazugehören.
- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen Personals.
- Die Mehrwertsteuer.
- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb, technische Abnahme mit den dazugehörigen Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Übergabe an die Bauherrschaft.

3.12.4 **Materialeinkauf**

Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausführungspläne zuverlässig und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

3.12.5 **Änderungen Ausführungspläne**

Änderungen an den Ausführungsunterlagen dürfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers vorgenommen werden.

- 3.12.6 **Montagevorschriften**
Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nötig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch Fabrikvertreter instruieren zu lassen.
- 3.12.7 **Befestigungen**
Die Befestigungstechnik für alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen. Für H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgeführt. Der Haustechnik-Planer bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.
- 3.12.8 **Sicherheitsvorschriften**
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicherheitsmassnahmen ist Sache des Unternehmers.
- 3.12.9 **Schützen der Anlage**
Empfindliche Armaturen usw. sind während der Druckprobe und evtl. während der Rohmontage durch Passstücke zu ersetzen.
- 3.12.10 **Schützen gegen Frost**
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schützen. Frostschutzmittel dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefüllt werden.
- 3.12.11 **Leitungen**
Die eingelegten Leitungen müssen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht beschädigt werden können. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen markieren).
- 3.12.12 **Einlagen**
Vorstehende Nägel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen müssen decken- und wandbündig entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.
- 3.12.13 **Verpackungsmaterial und Abfälle**
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemäss Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.
- 3.12.14 **Anlageverantwortung**
Der Unternehmer ist verantwortlich für die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen für die von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherrschaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.
- 3.12.15 **Nachführen der Ausführungspläne**
Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausführungspläne und Schema laufend zu korrigieren und nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurückzugeben. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Bauleitung die Pläne auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.

4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

	Wird erbracht durch:		
	Architekt	Ingenieur	Unternehmer
Projekt	!	!	!
Projektpläne	!	!	!
Ausschreibung	!	!	!
Ausführung:			
Koordination	!	!	!
Aussparungspläne	!	!	!
Einlegepläne	!		!
Ausführungs berechnung		!	!
Bewilligungen		!	!
Montagepläne	!	!	!
Detail- und Werkstattpläne		!	!
Anlagebeschrieb		!	!
Funktionsbeschrieb		!	!
Elektroschema		!	!
Baubegleitung		!	
Inbetriebsetzung		!	!
Einregulieren		!	!
Schlussphase:			
Schlusskontrolle		!	!
Abnahmen	!	!	!
Betriebs- und Wartungsanleitung		!	!
Revisionspläne	!	!	!
Schlussrechnung	!	!	!

Legende:

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|
| ! | Ausführung | ! | Informationskopie |
| ! | Kontrolle | ! | Umsetzen |
| → | Verantwortung | ! | Vorabklärung |
| ! | Mitarbeit | ! | Eingabe |
| ! | Liefern der Angaben | ! | Visum |
| ! | Bereitstellen der Unterlagen | ! | Rechnen / Ausfüllen |

5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

5.1 Angaben des Unternehmers

5.2 Beschäftigtes Personal

5.3 Personaleinsatz

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

5.5 Regieansätze

5.6 Versicherung

5.7 Allfällige Vorbehalte

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

5.9 Garantie

5.10 Schlussbestimmungen

5.11 Referenzen

5. Angaben des Unternehmers

5.1 Firmenspezifikation

Firmenname:

Zusatz:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

Gesellschaftsform:

5.2 Personal

Der Unternehmer beschäftigt dauernd nachstehendes Personal:

<u>Büro:</u>	<u>eigenes</u> <u>Personal</u>	<u>Subunter-</u> <u>nehmer</u>
--------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Techniker
-----------	-------	-------

Zeichner
----------	-------	-------

Lehrlinge
-----------	-------	-------

Montage:

Chefmonteure
--------------	-------	-------

baul. Monteure
----------------	-------	-------

A-Monteure
------------	-------	-------

B-Monteure
------------	-------	-------

Helper
--------	-------	-------

Lehrlinge
-----------	-------	-------

Total	_____	_____
-------	-------	-------

	=====	=====
--	-------	-------

5.3 Berufsverbände

Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hält die entsprechenden Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

.....

.....

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abkürzungen)

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Spenglerei- und Sanitärinstallationsgewerbe" angeschlossen und hält den GAV 1990/93 ein.

ja nein

5.5 Regieansätze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Ansätzen verrechnet:

5.5.1 **technisches Büro**

Geschäftsleiter: Fr./h
Ingenieur: Fr./h
Techniker: Fr./h
Zeichner: Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h
Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: Fr./h
CAD inkl. Zeichner: Fr./h

5.5.2 **Montage**

Chefmonteur: Fr./h
bauleitender Monteur: Fr./h
A-Monteur: Fr./h
B-Monteur: Fr./h
Helper: Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h
Lehrling 1. + 2. Lehrjahr: Fr./h

5.5.3 Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: Fr./h
Servicemonteur: Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr: Fr./h
Werkstattwagen Fr./h
Werkstattwagen Fr./km
Servicewagen Fr./h
Servicewagen Fr./km

5.5.4 Zulagen

Mittagszulagen: Fr./Stk.
Tageszulagen: Fr./Stk.

5.5.5 Rabatt

Der Unternehmer gewährt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:

- o generell unabhängig der Regiesumme
Rabatt% Skonto%
- o Staffelrabatt gemäss VSHL Verbands-Tarif
bis 5'000.-- Fr. = % Rabatt
für den 5'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = % Rabatt
für den 10'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = % Rabatt
für den 15'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = % Rabatt
für den 20'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = % Rabatt
für den 25'000.-- Fr. übersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = % Rabatt
Skonto =%

5.5.6 Überzeitzuschläge

Überzeitzuschläge können nur geltend gemacht werden, wenn die Überzeitarbeit durch den Bauherrn, die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.
Demzufolge erhält der Unternehmer keine Zuschläge, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzögerung Überzeit anordnen muss. Das Einholen von Überzeitbewilligungen bei der zuständigen Behörde und das Entrichten allfälliger Gebühren ist Sache des Unternehmers. Für den Fall, dass kantonale Arbeitsgesetze oder örtliche Gesamtarbeitsverträge spezielle Überzeitregelungen umfassen, sind diese separat aufzuführen. Auf spätere Forderungen kann nicht mehr eingetreten werden.

Zuschläge für Überzeitarbeiten für obige Stundensätze:

.....% für die Zeit von	18.00 bis 20.00 Uhr
.....% für die Zeit von	20.00 bis 06.00 Uhr
.....% für Samstagarbeit	06.00 bis 18.00 Uhr
.....% für Sonntagarbeit	

5.6 Haftpflichtversicherung

Der Unternehmer erklärt, für seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten (Personen- / Sachschaden) für folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung:

Versicherungssummen:

pro Person Fr.

pro Schadenereignis Fr.

Max. Leistung pro Schaden Fr.

5.7 Allfällige Vorbehalte

Allfällige Vorbehalte über vorgeschriebene Ausführungsarten, Materialien, Ausführungstermine, Ausmasse oder nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen. Der Unternehmer haftet für die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausführungs-art unter Berücksichtigung allfällig angezeigter Vorbehalte.

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich über den Haustechnik-Planer. Auskünfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

5.9 Garantie

Die Garantie-Gewährung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung, gemäss den Bestimmungen der SIA.

Die Garantie beträgt: 12 Monate für rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate e.t.c.
24 Monate für alle übrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.

5.10 Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften, Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer

.....

.....

6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.
- zur Verfügung stellen von Strom und Wasser.

6.2 Bauarbeiten

- Sämtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-, Stahl- und Betonarbeiten.
- Alle für die Kanal- und Leitungsführung erforderlichen Aussparungen, Kernbohrungen und Durchbrüche.
- Abdichten der Aussparungen.
- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkörper Kanäle, Luftauslässe u.s.w..
- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschlüsse wie Hauptzuleitung zu den Schaltschränken, externe Verdrahtung und Verrohrung für Kraft- und Steuerstrom zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.
- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.

7. Technische Grundlagen

Inhalt:

7.1 Klimadaten

7.2 U-Werte

7.3 Wärmebrücken

7.4 Raumtemperaturen

7.5 Luftmengen

7.6 Leistungen

7.7 BWW Bedarf

7.8 Fremdenergien

7.9 Normen und Richtlinien

7. Technische Grundlagen

7.1 Klimadaten

Ort:	8493 Saland
Messstation:	Zürich SMA
Bauart:	Massivbau
tiefste Aussentemperatur:	- 9° C für Raumheizung
Windklasse:	II
kritische Windrichtung:	E
Gebäudelage:	frei
Aussenluft gem. Sia 382/1:	AUL 1
Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1:	RAL 3
Abluft Wohnen gem. Sia 382/1:	ABL 1
Regenspende Flachdach:	0.033 l/s*m²
Regenspende Balkon/Terrasse:	0.043 l/s*m²

7.2 U - Werte

Schrägdach		0.14 W/m²K
Gaubendach		0.19 W/m²K
Decke Terasse		0.20 W/m²K
Aussenwand Backstein		0.15 W/m²K
Aussenwand Beton		0.16 W/m²K
Aussenwand Gauben		0.18 W/m²K
Boden EG		0.21 W/m²K
Boden UN Garage		0.17 W/m²K
Fenster	U	0.74 W/m²K
	U_f	0.95 W/m²K
	U_g	0.60 W/m²K
	g	0.52 %

7.3 Wärmebrücken

2 Kragplattenanschl.	0.12 W/mK
6 Fenstersturz Raff.	0.10 W/mK
7 Fensterbrüstung	0.08 W/mK
8 Fensterleibung	0.08 W/mK
9 Wandsockel Erdreich	0.15 W/mK
17 Wandfuss BN Gesch. Decken	0.15 W/mK
18 Wandfuss SB Gesch. Boden	0.31 W/mK

7.4 Raumtemperaturen

	Winter	Sommer
	Temp. / Feuchte	Temp. / Feuchte
Keller	unbeheizt	
Dusche	22°C	
Bad	22°C	
Wohnen	20°C	
Essen	20°C	
Eltern	20°C	
Zimmer	20°C	

7.5 Luftmengen

Abluftströme pro Wohnung

Bad	60	30	5
WC	60	10	5
Küche	120	50	20

installiert [m ³ /h]	Mittelwert	
	1 h [m ³ /h]	24 h [m ³ /h]
Bad	60	30
WC	60	10
Küche	120	50

7.6 Leistungen

		EBF [m ²]	RT [°C]	HGT	Volumen [m ³]	QT Transmission [MJ/m ² /a]	QI Lüftung [MJ/m ² /a]	Q _K Total [MJ/m ² /a]	Q _K Total [kW]
MFH A	12e Eigentur	1620.00	20	3717	4050.00	131.40	124.18	255.58	30.942
MFH B	12d Eigentur	1699.00	20	3717	4247.50	126.72	124.18	250.90	31.856
MFH C	12c Miete	1620.00	20	3717	4050.00	131.40	124.18	255.58	30.942
MFH D	12b Miete	1169.60	20	3717	2924.00	132.48	124.18	256.66	22.433
MFH E	18 Miete	444.50	20	3717	1111.25	186.12	124.18	310.30	10.308
MFH F	16 Miete	642.00	20	3717	1605.00	200.00	124.18	324.18	15.553
MFH G	14 Miete	297.00	20	3717	742.50	200.00	124.18	324.18	7.195
MFH H	12a Miete	905.80	20	3717	2264.50	146.88	124.18	271.06	18.348
Total		8397.90		20994.75					167.58

7.7 BWW Bedarf

Haselhalden Saland MFH A / C

		Mindestwert	Warmwasserbedarf in L à 60°C/d Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf	Mindestwert	Warmwasserbedarf in L à 60°C/d Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	39	40	60	1560	1950	2340
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					1560	1950	2340

Haselhalden Saland MFH B

		Mindestwert	Warmwasserbedarf in L à 60°C/d Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf	Mindestwert	Warmwasserbedarf in L à 60°C/d Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	39	50	60	1560	1950	2340
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					1560	1950	2340

Haselhalden Saland

MFH D

		Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf	Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	40	50	60	1080	1350	1620
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					1080	1350	1620

Haselhalden Saland

MFH E

		Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf	Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	40	50	60	360	450	540
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					360	450	540

Haselhalden Saland

MFH F

		Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf	Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	40	50	60	400	500	600
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					400	500	600

Haselhalden Saland

MFH G

		Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf	Mindestwert	Jahres- durchschnitt	Spitzen- bedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	40	50	60	200	250	300
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					200	250	300

Haselhalden Saland

MFH H

		Mindestwert	Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf	Mindestwert	Jahres-durchschnitt	Spitzenbedarf
Wohnungsbau							
EFH / Eigentumswohnungen							
einfacher Standard	Personen	30	35	40	0	0	0
mitteler Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
gehobener Standard	Personen	40	50	60	800	1000	1200
Mietwohnungen							
allgem. Wohnungsbau	Personen	30	35	45	0	0	0
gehobener Standard	Personen	35	40	50	0	0	0
Total					800	1000	1200

7.8 Warmwasser Ausstosszeiten SIA 385/1

Die Ausstosszeit für Waschtische, Handwaschbecken, Bidets, Duschanlagen, Badewannen, Spültische (Küche), Putzausgüsse beträgt

- bei Warmwasserverteilsystemen ohne Warmhaltung höchstens 15 s,
- bei Warmwasserverteilsystemen mit Warmhaltung höchstens 10 s.

Wenn diese Ausstosszeiten bei einzelnen Entnahmestellen nicht eingehalten werden, ist dies in den Projektplänen vermerkt.

7.9 Fremdnergien / Systemtemperaturen

Heizung: **Vorlauf** 35°C
 Rücklauf 27°C

Brauchwarmwasser: **60°C**

Es stehen folgende Energien zur Verfügung:

Strom: **1 x 230 V** Ph/N/E

3 x 400 V 3 x Ph/N/E

Wasser: ab der Wasserversorgung der Gemeinde

Vordruck ca. 6 bar

7.10 Normen und Richtlinien

SIA 118	allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten	2013
SIA 118/380	allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik	2007
SIA 180	Wärmeschutz Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden	2014
SIA 181	Schallschutz im Hochbau	2020
SIA 190	Kanalisationen	2017
SIA 380/1	Heizwärmebedarf	2016
SIA 380/3	Wärmedämmung von Leitungen und Kanälen	1990
SIA 380/4	Elektrische Energie im Hochbau	2006
SIA 381/2	Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau	1991
SIA 381/3	Heizgradtage der Schweiz	1982
SIA 382/1	Lüftungs- und Klimaanlagen	2025
SIA 382/2	Klimatisierte Gebäude Leistungs- und Energiebedarf	2011
SIA 382/5	Mechanische Lüftung in Wohngebäude	2021
SIA 384/1	Heizungsanlagen in Gebäuden Grundlagen und Anforderungen	2022
SIA 384/2	Heizungsanlagen in Gebäuden Leistungsbedarf	2020
SIA 384.201	Berechnung der Norm-Heizlast	2005
SIA 384/3	Heizungsanlagen in Gebäuden Energiebedarf	2020
SIA 384/6	Erdwärmesonden	2021
SIA 385/1	Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden	2020
SIA 385/2	Anlagen für Trinkwarmwasser in Gebäuden Gesamtanforderung	2025
SIA 410	Kenzeichnung von Installationen in Gebäuden	1986
SIA 410/1/2	Kenzeichnung von Installationen in Gebäuden	1981
SIA D 0170	Thermische Energie im Hochbau	2007
SIA D 0208	Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201	2005
SIA 2001	Wärmedämmstoffe	2021
SIA 2021	Gebäude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit	2004
SIA 2023	Lüftung in Wohnbauten	2008
SIA 2024	Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebäudetechnik	2021
SIA 2026	Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden	2017
SIA 2028	Klimadaten für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik	2010
SIA 2031	Energieausweis für Gebäude	2009
SIA 2032	Graue Energie von Gebäuden	2010
SIA 2044	Klimatisierte Gebäude Standart-Berechnung	2019
SWKI 88	Abnahmeprotokolle	
SWKI 85-1	Lüftungsanlagen in Hallenbädern	
SWKI 91-1	Be- und Entlüftung von Heizräumen	1997
SWKI HE301-01	Sicherheitstechnische Einrichtungen für Heizungsanlagen	2020
SWKI 96-1	Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Einstellhallen	1997
SWKI VA 102-01	Raumluftechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben	2009
SWKI VA 103-01	Lüftungsanlagen für Parkhäuser (Mittel- und Grossanlagen)	2017
SWKI VA 104-01	Hygiene- Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen	2006
SWKI 96-3	Speicher	
SWKI 97-1	Wasserbeschaffenheit für Heizung- und Kälteanlagen	
SWKI 2004-1	Raumluftechnische Anlagen in Hallenbädern	2005
SVGW G1d	Gasleitsätze	2012
SVGW G3	Richtlinien für Gasheizungen grösser 70 kW	2002
SVGW W3d	Leitsätze für die Erstellung von Trinkwasserinstallationen	2013
SVGW W3/E3	Richtlinie für Hygiene in Trinkwasserinstallationen	2020
SN 592 000:2024	Liegenschaftenentwässerung	2024
Kanton Zürich	Wärmedämmvorschriften der Baudirektion	2009
Kanton Zürich	Besondere Bauverordnung I (BBV I)	2008
Kanton Zürich	Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen	2005
Kanton Zürich	Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zürich	2005
BAFU	Empfehlung über die Mindesthöhe von Kaminen	2013
Kanton Zürich	Energiegesetz Kanton Zürich (EnG)	2005
Kanton Zürich	Energieverordnung Kanton Zürich (EnV)	2003
Bund	Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)	2004
Bund	Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)	2004

8. Anlagebeschrieb

240 Heizungsanlage

241.1 Bauheizung

Installation einer Bauheizung mittels Mobiler Heizzentrale für das Austrocknen der Unterlagenböden. Die Austrocknung der Unterlagsböden erfolgt nach Anweisung des Unterlagsbodenlieferanten.

241.2 Erdsonden

Die Erdsonden werden in einen unter der Garagenbodenplatte im UG platzierten Erdsondenverteilschacht geführt. Im Verteilschacht werden Erdsondenverteiler inkl. Ventile und Abstellungen installiert. Die Zuleitungen werden durch die Bodenplatte mit Mauerkrallen in den Technikraum bis auf die Wärmepumpe geführt.

242.1 Erdsonden - Wärmepumpe monovalent

Es wird eine Wärmepumpe monovalent im Technikraum installiert. Als Wärmequelle dient Erdwärme.

Erdsonde:

Die Verdampfungswärme wird dem Erdreich mittels Erdsonde(n) entzogen. Die Erdsonden und Erschliessungsleitungen werden zur Frostabsicherung mit einem biologisch abbaubaren und ungiftigen Wasser - Glykol - Gemisch gefüllt.

Wärmepumpe:

Der Verdampfer, Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit zusammengebaut und mit CU-Röhren entsprechend verbunden.

Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut.

Die Wärmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert.

Kondensator:

Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben.

Speicher:

Zur Erhöhung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert.

Funktion:

Durch den Aussenfühler wird die Anlage in Betrieb gesetzt.

Die Speichersolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben

Ab der Speicherregulierung wird die Wärmepumpe zu- und weggeschalten.

Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Rücklauftemperatur
geschoben nach Aussentemperatur.

242.2 Brauchwarmwassererwärmung

Die Brauchwarmwassererwärmung erfolgt ganzjährig durch die Heizungsanlage. Die einzelnen BWW - Bezüger werden durch die Sanitärverteilung erschlossen und einzeln gemessen.


243.1 Gruppe Raumheizung

Ab der Wärmeerzeugung wird eine Gruppe Bodenheizung installiert. Die Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden Bodenheizungsverteiler, mit Absperrungen, Wärmemessung, Regulierventilen, Entlüftung und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die verschiedenen Räume werden ab Verteilkasten einzeln erschlossen und sind separat absper- und regulierbar.

Alle Räume werden mit einer selbsttätigen Raumtemperaturregulierung ausgerüstet.

243.2 Natural Cooling

Im Sommer wird über die Bodenheizung dem Gebäude Energie entzogen. Mit dem Erdwärmesondenkreis wird über einen Plattenauscher der Bodenheizungskreis gekühlt. Mittels umschaltbarem Raumthermostat Feller 4254 (Heiz.- oder Kühlbetrieb) werden die Stellantriebe ohne Strom (Antriebe offen = Kühlen) oder mit Strom (Antriebe 0-100% = Heizen) betrieben.




Messkonzept

Die einzelnen Wärmebezüger (Wohnungen) und BWW - Bezüger werden einzeln gemessen.

Es wird eine Fernanzeige im Heizraum installiert. Die Daten werden via M-Bus übermittelt. Die Stromversorgung erfolgt durch die selbe Installation zentral.


240 Heizung Haselhalden 12e (MFH A)



Allgemein ohne Zähler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang


240 Heizung Haselhalden 12d (MFH B)



Allgemein ohne Zähler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang


240 Heizung Haselhalden 12c (MFH C)



Allgemein ohne Zähler:

- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang

240 Heizung Haselhalden 12b (MFH D)



Allgemein ohne Zähler:


- 1x UG Auslaufventil Tiefgarage
- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang

240 Heizung Haselhalden 18 (MFH E)

Messeinrichtung:

Datenübertragung: Stromversorgung:

Heizung: M-BUS 12 V
Sanitär: M.BUS 12 V
Nummer: Geschoss 1 / Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemäss)



Allgemein ohne Zähler:



- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang

240 Heizung Haselhalden 12b (MFH D)

Messeinrichtung:

Datenübertragung: Stromversorgung:

Heizung: M-BUS 12 V
Sanitär: M.BUS 12 V
Nummer: Geschoss 1 / Wohnung 1 => Whg. 1.1 (Restliche Sinngemäß)



Allgemein ohne Zähler:

- 1x UG Trog Trocknen
- 1x UG Trog Technik
- 1x EG Auslaufventil Eingang

244 Lüftungsanlagen

244.1 Unterniveau Garage

Für die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Lüftungsanlage erforderlich:

- Fortluft $3'150 \text{ m}^3/\text{h}$

244.1.1 Unterniveau Garage + Besucher

Für die Unterniveau-Garage ist eine mechanische Lüftungsanlage erforderlich:

- Fortluft $2'970 \text{ m}^3/\text{h}$

Zuluft:

Kombination zwischen mechanischer Zuluft und Nachströmung


- Zuluft $1'000 \text{ m}^3/\text{h}$
- Ersatzluftöffnungen Total 0.35 m^2

Fortluft:

Abluft Kanal in der Unterniveaugarage Abluft über Gitter und Stichkanal.
Querlüftung, 50% der Luftmenge wird direkt über dem Boden abgesaugt.
Der Ventilator wird mit einer Keilriemenüberwachung ausgerüstet.
Der Fortluftkamin wird über Dach geführt.

- Die Steuerung erfolgt durch eine CO Messanlage:

Tor- / Lichkontakt	1. Stufe
50 ppm CO	1. Stufe
70 ppm CO	2. Stufe
150 ppm CO ¹	Alarm ¹ während 3 Min.



244.1.2 Unterniveau Garage Jürg

Eine mechanische Lüftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die UN Garage.

Die Aussenluft wird an der Fassade im 1.UG angesaugt. Im Lüftungsgerät wird ein Teil des Wärmeinhaltes der Fortluft mittels einer Wärmerückgewinnung (WRG) der Zuluft zugeführt. Eine zusätzliche Erwärmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird im Sommer mit einem Adsorptionsentfeuchtung Gerät entfeuchtet.

Die Zuluft wird über ein Kanalnetz in die Kellerkorridore mit Gitter eingeblassen.
Die Fortluft wird via WRG ins Freie geführt.

- Fortluft $180 \text{ m}^3/\text{h}$

- Zuluft $180 \text{ m}^3/\text{h}$

244.2 fensterlose Kellerräume 1.UG

Eine mechanische Lüftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die Keller. Der Luftwechsel wird so dimensioniert, dass bei normaler Nutzung eine genügende Lüftung gewährleistet ist.
Die Außenluft wird an der Fassade im 1.UG angesaugt. Im Lüftungsgerät wird ein Teil des Wärmeinhaltes der Fortluft mittels einer Wärmerückgewinnung (WRG) der Zuluft zugeführt. Eine zusätzliche Erwärmung ist nicht vorgesehen.
Die Zuluft wird über ein Kanalnetz in die Kellerkorridore mit Gitter eingeblasen.
Die Fortluft wird via WRG ins Freie geführt.

- Fortluft $10 \text{ m}^3/\text{h}$ pro Raum

244.3 Küchenabluft

Umlufthaube mit eingebautem Aktivkohlefilter und Ventilator, Lieferung durch Küchenbauer.

244.4 innenliegende WC / Duschen

Die innenliegenden Bad / WC und Abstellräume werden mechanisch entlüftet. Die Ersatzluft strömt durch 1 cm hohe Türschlitze (unten) aus den umliegenden Räumen nach.
Die notwendige Heizleistung zur Erwärmung der nachströmenden Ersatzluft wird auf die umliegenden Räume verteilt.
Die Steuerung erfolgt via Lichtschalter nachlaufverzögert.

- Zuluft -- m^3/h
- Fortluft $60 \text{ m}^3/\text{h}$

244.5 Lift

Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natürlich entlüftet. Die Ersatzluft strömt durch Überströmöffnungen aus den Maschinenraum nach.
Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat.

250 Sanitäre Anlagen

Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 11 Wohnungen.

251 Allgemeine Sanitärapparate

251.0 Lieferung

Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

Sanitas Troesch
Simonstrasse 5
9016 St. Gallen

Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren werden später durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

251.1 Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.

Rücktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dübellöcher in Wand und Bodenplatten, samt liefern und versetzen aller Dübel- und Befestigungsmaterialien.

Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Übergabe an die Bauherrschaft.

252 Spezielle Sanitärapparate

Lieferung Waschmaschine und Wäschetrockner bauseits in jeder Wohnung.
Pro Wohnung im EG und Attika je ein frostsicheres Gartenventil.

Für die allgemeine Benutzung je ein frostsicheres Gartenventil in der Tiefgarage und im EG.

Lieferung und Montage Wäschetrockner (Raumlufetrockner) und Wäschehängeeinrichtung im Trockenraum durch die Firma Krüger + Co. AG.

Sämtliche Sanitärapparate müssen schallgedämmt ausgeführt werden.

254 Leitungen

254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen

Disposition

Die Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan unmittelbar bei der Hauseinführung im Technikraum wird durch die Wasserversorgung erstellt. Die Leitung vom Hauptabsperrventil bis zu der Verteilbatterie wird durch den Sanitär erstellt. Im Technikraum befindet sich die Verteilbatterie mit Wasserzähler (Lieferung Wasserversorgung). Die Leitungen in der Tiefgarage werden durch ein Frostband geschützt.

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem Hauptabsperrventil und über eine Verteilbatterie an der Decke des Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss geführt. Die Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX- System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird pro Wohnung gemessen und via M-Bus in die Zentrale übermittelt.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an dem bauseits durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher, inkl. Verrohrung des Boilerladekreises. Verteilung an der Untergeschossdecke zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX- System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Warmwasser wird einzeln gemessen und via M-Bus in die Zentrale übermittelt. Die auftretenden Wärmeverluste im Leitungsnetz werden via Heizband ersetzt.

Messkonzept

Das Kalt- und Warmwasser wird pro Wohnung gemessen und via M-Bus in die Zentrale übermittelt.

Ausführung

Die Ausführung der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlrohren Pressfitting- System. Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren. Sämtliche Armaturen-, Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind inbegriffen.

Die Befestigungstechnik für alle Leitungen ist nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen. Dämmungen oder Überdeckungen von Leitungsinstallationen dürfen erst nach bestandener Druckprüfung und Abnahme durch die zuständigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsätzen entsprechend dimensioniert, fachgemäß montiert und gut durchgespült. Es dürfen nur vom SVGW zugelassene

Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den Leitsätzen (W3d Ausgabe 2013) ausgeführt werden, haftet der Unternehmer vollumfänglich.

254.4 Schmutzwasserleitungen

Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwässerungsgegenständen abgenommen und zur bauseitigen Kanalisation geführt.

Die Anschlussleitungen werden teilweise in der Betondecke eingelegt. Die Sammel- und Fallleitungen werden im UG an die bauseitige Kanalisation angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstück zur Reinigung der Kanalisation eingebaut. Die Entlüftungsleitungen werden zur einwandfreien Be- und Entlüftung bis über Dach geführt. Dacheinfassungen bauseits.

Ausführung

Ausführung der Apparateanschlüsse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte Schmutzwasserleitungen, sowie Apparateanschlussleitungen in den Wohngeschossern in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstücken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik für alle Leitungen ist nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2024 „Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ [Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeführt.

Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den gültigen Abwassernormen SN 592 000 Ausgabe 2024 ausgeführt werden, haftet der Unternehmer vollumfänglich.

254.5 Niederschlagswasserleitungen

Dach- Terrassenentwässerung

Erstellen der kompletten Terrassen- und Sitzplatzentwässerungsleitungen. Bei den bauseitig montierten Einläufen und Rinnen abgenommen, teilweise in die Betondecke eingelegt und an die Fassade geführt. Die Anschlussleitungen sämtlicher Einläufe und Rinnen sind in der Betondecke eingelegt. Die Liefergrenze der Niederschlagswasserleitungen ist Vorderkante Betonwand. Im Untergeschoss werden die Niederschlagswasserleitungen zur bauseitigen Kanalisation geführt. Vor dem Kanalanschluss im Untergeschoss wird jeweils ein Sifon und ein Putzstück zur Reinigung eingebaut.

Ausführung

Ausführung der eingelegten Niederschlagswasserleitungen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstücken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien. Die Befestigungstechnik für alle Leitungen ist nach den Normen des Schallschutzes SIA 181 auszuführen.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2024 „Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung“ [Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeführt.
Es dürfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Für Installationen, die nicht nach den gültigen Abwassernormen SN 592 000 Ausgabe 2024 ausgeführt werden, haftet der Unternehmer volumnfänglich.

255 Dämmungen

255.1 Kaltwasserleitungen

Dämmen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC-Mantel gegen Schwitzwasserbildung. Bogen abgeglättet und formschön bandagiert. PIR FCKW frei abgedämmt.
In Steigschächten montierte Leitungen werden mit PIR-Schalen 50mm roh gedämmt.
In Wänden verlegte Leitungen werden mit Armaflex- Schlauch isoliert, Stösse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nicht mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Brandschutz

Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile mit Foamglasschalen und Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.

255.2 Warmwasserleitungen

Dämmen der offen montierten Warmwasserleitungen mit anorganischen Schalen und PVC- Mantel gegen Wärmeverluste. Bogen abgeglättet und formschön bandagiert.

In Steigschächten montierte Leitungen werden mit anorganischen Schalen min. 50mm roh gedämmmt.

In Wänden verlegte Leitungen werden mit Armaflex- Schlauch isoliert, Stösse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nicht mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Brandschutz

Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile mit Steinwolle und Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.

255.4 Schmutzwasserleitungen

Sämtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschächten geführte Leitungen müssen mit Geberit - Dämmschlauch isoliert werden (Körperschall- Entkopplung).

Formstücke, die in der Ausführung SILENT nicht erhältlich sind (z.B. Kugelabzweiger), sind mit Geberit-Isol zu isolieren.

Dämmen der Entlüftungsleitungen in den obersten Geschossen mit Armaflex- Schlauch 19 mm gegen Schwitzwasser.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nicht mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Brandschutz

Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile mit Geberit Brandschutz- manschetten.

255.5 Niederschlagswasserleitungen

Eingelegte, eingemauerte oder in Leitungsschächten geführte Regenwasserleitungen sind mit Geberit-Isol und Armaflex gegen Schall und Schwitzwasserbildung zu isolieren, Stösse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Sämtliche Leitungen müssen so abgedämmt werden, dass sie nicht mit dem Baukörper in Berührung kommen. Sämtliche Rohrleitungen sind gegenüber dem Baukörper mittels schalldämmender Materialien abzudämmen.

Brandschutz


Durchführungen durch brandabschnittsbildende Bauteile mit Geberit Brandschutzmanschetten.

256 Elemente

Liefern und montieren der Vorwandelemente, ausgeschrieben im Geberit Duofix-System, inkl. allen nötigen Holzeinlagen. Schall- und Brandschutzkonzept mit Geberit Protect. Die Beplankung der Elemente erfolgt bauseits.


9. Prinzipschema

240 Heizung Haselhalden 12a (MFH H)



240 Heizung Haselhalden 12b (MFH H)

Haselhalden
8493 Saland
Haustechnika




Haselhalden
8493 Saland
Haustechnika


www.hlks.ch

hürlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
Wändchuslen
8608 Bubikon


240 Heizung Haselhalden 12c/d/e (MFH C/B/A)




240 Heizung Haselhalden 14/16L/16R (EFH G/F)




240 Heizung Haselhalden 18 (EFH E)




244.1.1 Lüftung UN Garage



244.1.2 Lüftung UN Garage Jürg



244. 2 Lüftung Keller



10. Termine

Baubeginn	Frühjahr 2026
Rohbau	November 2026
Ausbau	Juni 2027
Bezug	Dezember 2018

 genaue Termine gemäss Angaben Bauleitung

11. Materialvorschriften

11.1 Fabrikatelist

12. Materialspezifikation

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
241.2.1 Erdsonden MFH A					
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 3 x 250m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain. Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	2		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 3 Stk. Länge pro Sonde 250m	m	750		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	75		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 46 m PE50.	Stk.	3		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 29 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial% für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolgemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
3.	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	----- -----
4.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
5.	Regulierung Entfällt				
	Schalschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.1	Erdsonden MFH A				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			
				=====	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.2 Erdsonden MFH B				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 3 x 250m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain. Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	2		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 3 Stk. Länge pro Sonde 250m	m	750		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	75		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 42 m PE50.	Stk.	3		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 24 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial% für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolgemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
3.	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	----- -----
4.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
5.	Regulierung Entfällt				
	Schalschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.2	Erdsonden MFH B				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			
				=====	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.3 Erdsonden MFH C				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 3 x 250m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.				
	Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	2		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 3 Stk. Länge pro Sonde 250m	m	750		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	75		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 44 m PE50.	Stk.	3		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 30 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial% für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolgemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 2'800 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
3.	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	----- -----
4.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
5.	Regulierung Entfällt				
	Schalschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.3	Erdsonden MFH C				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	<hr/> <hr/>
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.4 Erdsonden MFH D				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 3 x 210m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain. Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	2		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 3 Stk. Länge pro Sonde 210m	m	630		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	3		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	63		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 44 m PE50.	Stk.	3		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 3er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 3-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 6 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial% für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolgemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 2'300 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	
3.	Armaturen und Instrumente Entfällt			
4.	Regulierung Entfällt			=====	
5.	Schaltschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.4	Erdsonden MFH D				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			
				=====	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.5 Erdsonden MFH E				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 2 x 150m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain. Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	1		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 2 Stk. Länge pro Sonde 150m	m	300		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	2		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	2		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	30		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 28 m PE50.	Stk.	2		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 2er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 2-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 50 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial% für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolgemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 1'150 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
3.	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	----- =====
4.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
5.	Regulierung Entfällt				
	Schalschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.5	Erdsonden MFH E				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			-----	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.6 Erdsonden MFH F links				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 1 x 200m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.				
	Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 1 Stk. Länge pro Sonde 200m	m	200		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	20		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 60 m PE50.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial % für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 750 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 50mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
	Total 2. Rohrleitungen			Fr. =====
3.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
4.	Regulierung Entfällt				
5.	Schaltschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.6	<u>Erdsonden MFH F links</u>				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			-----	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.7 Erdsonden MFH F rechts				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 1 x 200m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.				
	Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 1 Stk. Länge pro Sonde 200m	m	200		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	20		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 66 m PE50.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial % für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 750 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 50mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
	Total 2. Rohrleitungen			Fr. =====
3.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
4.	Regulierung Entfällt				
5.	Schaltschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.7	Erdsonden MFH F rechts				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	<hr/> <hr/> <hr/>
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	241.2.8 Erdsonden MFH G				
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 1 x 200m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain.				
	Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 1 Stk. Länge pro Sonde 200m	m	200		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	1		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	20		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 40 m PE50.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial % für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykolemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 730 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 50mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
	Total 2. Rohrleitungen			Fr. =====
3.	Armaturen und Instrumente Entfällt				
4.	Regulierung Entfällt				
5.	Schaltschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.8	Erdsonden MFH G				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			
				=====	

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
241.2.9 Erdsonden MFH H					
1.	Apparate Entfällt				
2.	Rohrleitungen Komplettes Rohrleitungsnetz inkl. Zubehör Erdsonden bis Schnittstelle oberkannte Bodenplatte Schnittstelle Absperrung in Technikraum. Erdwärmesonden Typ : Duplex PE-100 RC SDR11 PN16 Sonden : 2 x 220m DA 40x3.7mm Installation Einmaliger An- und Abtransport der Geräte sowie die allgemeine Bauplatzinstallation auf einem bauseits erstellten, bei jeder Witterung befahrbaren Terrain. Anteil pro Haus	Stk.	1		
	Umstellen innerhalb der Baustelle	Stk.	1		
	Erdwärmesonden Erstellen der Bohrungen, liefern und versetzen von Doppel-Uerdwärmesonden aus Polyethylen schwarz, ca. 1 Meter über Terrain vorstehend, verpressen des Ringraums vom Sondenfuss her mit einer Injektion aus Zement-Bentonit sowie durchführen der Druckproben. Typ GEROtherm® DUPLEX PE 100-RC SDR 11 PN 16 Rohrdurchmesser 40x3.7mm Anzahl Sonden 2 Stk. Länge pro Sonde 220m	m	440		
	Dichtigkeits- und Durchflussprüfung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	2		

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Elektronische Hinterfüllungsmessung Gemäss SIA 384/6:2021 inkl. Protokollkopie an den Haustechnikplaner	Stk.	2		
	Arteserdeckung Versicherungen: Helvetia Versicherungen Arteserversicherung (Kostenbeitrag für die Abdichtung von allfällig austretendem, artesisch gespanntem Wasser). Bohrabbruchversicherung. Bauherrenhaftpflichtversicherung.	Stk.	1		
	Muldenstellen	Stk.	1		
	Bohrschlamm Bohrsclammentsorgung inkl. Muldenstellen ANNAHME: 10m3/100m	m3	44		
	Anbindung Zusammenführung der Vor- und Rückläufe mit Y-Stücken und verlängern mit PE-Rohrbündeln inkl. Elektroschweismuffen. Material PE 100 SDR 11 PN 16, schwarz. Durchführen der Druckproben. Anbindung der EWS bis zum Verteilerschacht. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 30 m PE50.	Stk.	2		
	Schachtlieferung inkl. Soleverteiler Liefern und Setzen des 2er-Verteilerschachts. Schachtdeckel PKW-befahrbar. 2-Fach Soleverteiler inkl. Absperr und Regulierventile enthalten.	Stk.	1		
	Hauptleitung Hauptleitung vom Verteilerschacht bis in den Technikraum. Vor- und Rücklauf zusammen ca. 34 m PE63 inkl.	Stk.	1		
	% Zuschlag für Formstücke (Red., T-Stücke, usw.) % für Formstücke				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	Schweiss-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial % für S/D/B-Material				
	Abdichten der Hauseinführung Maurkragen Ringraum-Dichtung für Mauerdurchführung	Stk.	2		
	Glykolfüllung "N" mit 30% Glykol Spülen und Füllen der kompletten Erdsonden Anlage mit Ethylenglykogemisch 30%. Annahme Anlagevolumen: 1'800 Liter.	Stk.	1		
	Absperr / Abstellhahnen für PE 63mm Rohre und Übergabestelle an Heizungsinstallateur.	Stk.	2		
	Total 2. Rohrleitungen			Fr.	
3.	Armaturen und Instrumente Entfällt				-----
4.	Regulierung Entfällt				=====
5.	Schaltschrank Entfällt				

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
6.	<p>Transport und Montage</p> <p>Transport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen an die Verwendungsstelle. - fachgerechte Entsorgung der Abfälle und Verpackungsmaterialien auf eigene Kosten. - Rücktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen, inkl. Aufräumen des Arbeitsplatzes. - Kranbenützung / Liftbenützung (wenn vorhanden) zu Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister <p>Montage</p> <p>Montage der kompletten Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal</p> <p>Total Mann à Tage</p> <p>Füllen der Anlage</p> <p>Füllen und entlüften der kompletten Anlage inkl. best. Anlageteile mit geeignetem Wasser. Nachfüllen nach Bedarf.</p> <p>Durchfluss und Druckprobe</p> <p>Die Druckprobe muss dem Ingenieur frühzeitig angezeigt werden. Die Druckprobe wird protokolliert. Durchfluss und Dichtheitsprüfung gemäss SIA 384/6:2021</p> <p>Betriebs- und Wartungsanleitung</p> <p>Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung 3-fach in Papierform sowie 1-fach Digital auf Stick.</p> <p>Revisionspläne</p> <p>Nachführen der Montagepläne mit allen Änderungen und Ergänzungen, vor allem Einzeichnen der Entlüftungen und Entleerungen in der Verteilung.</p> <p>Technische Bearbeitung</p> <p>Total 6. Transport und Montage</p>				
7.	<p>Isolation</p> <p>Entfällt</p>			Fr.	<hr/> =====

Pos.	Text	Mass	Menge	Einheitspreis	Betrag
	<u>Preiszusammenstellung</u>				
241.2.9	Erdsonden MFH H				
	1. Apparate			Entfällt	
	2. Rohrleitungen			Fr.	
	3. Armaturen und Instrumente			Entfällt	
	4. Regulierung			Entfällt	
	5. Schaltschrank			Entfällt	
	6. Transport und Montage			Fr.	
	7. Isolation			Entfällt	
	Total			** Fr.	
	** Total auf Kostenzusammenstellung übertragen			
				=====	