



Schwimmbad • Whirlpool • Poolservice

Am Lehmhügel 7
D-94530 Auerbach

Enterstr. 23
D-80999 München

In Notfällen: 0171/181 9205

Tel.: 0049 (0) 99 01/93 25-0
Fax: 0049 (0) 99 01/93 25-25

Tel.: 0049 (0) 89/680 08 537
Fax: 0049 (0) 89/680 19 407

Mail: service@reps-pools.de

Anleitung und Meldungen

Rückspülen

1. Filterpumpe aus
2. Mehrwegeventil auf "Rückspülen" stellen
3. Filterpumpe ein
4. ca. 3 Minuten rückspülen
5. Filterpumpe aus
6. Mehrwegeventil auf "Nachspülen" stellen
7. Filterpumpe ein
8. ca. 30 Sekunden nachspülen
9. Filterpumpe aus
10. Filterpumpe auf "Filtern" stellen
11. Filterpumpe ein (Automatik)

Soll-Werte

Soll-Wert pH: 7,0 - 7,4 (Testtabletten: Phenol Red)
Chlor(Cl)-Wert: 0,5 - 1,0 (Testtabletten: DPD 1)

Mögliche Displaymeldungen und Ihre Bedeutung:

- AI1** pH viel zu hoch, pH ist mehr als 1,00 über dem festgesetzten Wert
- AI2** pH viel zu niedrig, pH ist mehr als 1,00 unter dem festgesetzten Wert
- AI3** Maximale Dosierzeit ist überschritten - damit AI3 wieder verschwindet, muss in das Benutzermenü ein- und ausgestiegen werden. (mittlere Taste länger drücken)
- ALAC** Säurepumpe ist aktiviert, aber der pH sinkt nicht (wahrscheinlich ist der Säurebehälter leer)
- ALBA** Base Pumpe ist aktiviert, aber der pH steigt nicht (wahrscheinlich ist der Basebehälter leer)
- FL1** Der Flusswächter der Zelle stellt das Fehlen des Wasserflusses fest
- FL2** Der Flusswächter der Chlorsonde stellt das Fehlen des Wasserflusses in der Chlorsonde fest (nur bei Option fi freies Chlor)
- FL12** Flusswächter von Zelle und Chlorsonde melden fehlenden Wasserfluss.
- ACID** Säurepumpe ist aktiviert,
- BASE** Base Pumpe ist aktiviert,
- EOOx** Speicherfehler - Maschine ein- und ausschalten - falls der Fehler weiter besteht, den Zulieferer kontaktieren (x steht für jede beliebige Ziffer)
- LO** Salzgehalt zu niedrig (Salz im Becken ergänzen)