

Plan van aanpak na inspectie

Kinderopvanglocatie en dossiernummer:

Dreumesland 2: 910022926

Datum: 24 juni 2025 opgemaakt

Inbreuken (tekorten) en aandachtspunten	Ik wil ervoor zorgen dat...	Hoe aanpakken? Ondersteuning nodig?	Wie doet dit?	Wanneer is dit afgerond?
Ventilatie Peuters en Stappers	Ik kan aantonen dat de aanwezige CO2-meters in elke groep goed opgevolgd worden en er in elke groep 2 meters geplaatst zijn om zo in elke zaal op een andere locatie een meting uit te voeren gedurende een kleine 2 weken Er ook voldoende toezicht gehouden wordt betreft gezondheid en veiligheid voor de opvangkinderen.	Er zijn in elke groep 2 CO2 meters geplaatst en elk op een andere plaats in de zaal. Hier zal men vanaf 24/06, 2x/dag de waarden van noteren. De opvangkinderen gaan ook elke dag meermaals buiten spelen en dit in de tuin of op het speelplein aan de overkant of wandelen. Ramen staan 24/24 open en achterdeuren ook. Als kinderen aan de tafels zitten om te eten, worden de ramen ook helemaal opengezet (hebben vliegenhorren). Bij zéér hoge temperaturen worden ramen en deuren zoals moet gesloten gehouden voor hitte buiten te houden. Zo lopen we géén risico's op enige hitte binnen en kunnen we de kinderen binnen andere mogelijkheden tot spel aanbieden (waterspelletjes)	Al de medewerkers werken hieraan mee en de verantwoordelijke zal hier mede toezicht op houden. Dit is besproken op de vergadering van 23/06/2024	De metingen per dag zullen we zeker 2 weken aanhouden, om dit goed te kunnen evalueren in al onze leefgroepen. Daarna zal de organisator bekijken of er stappen moeten ondernomen worden om het probleem dat er is aan te pakken. In April / Mei 2023 verbouwingen gedaan met het plaatsen van nieuwe ramen (grote) die helemaal open kunnen en op kip.

	Extra opmerking betreft ventilatie:	Zoals op het zorginspectie verslag duidelijk omschreven staat: Leefruimte stappers = 10 kinderen en 5 volwassenen (waaronder de inspecteur) Meting start om 10u15 bij binnenkomst aan 1186ppm en na 30min was het inderdaad gestegen naar 1427ppm wegens het aantal personen wat logisch is. Daarom dat de inspecteur het er ook eerlijk bij vermeldde. Leefruimte Peuters = 14 kinderen en zowaar 7 volwassenen (waaronder de inspecteur) Meting start om 10u54 bij binnenkomst aan 1186ppm en na 30min was het hier ook erg gestegen naar 2298ppm		
		Ik heb echter 24u/24u alle ramen op kip staan en de kleinere ramen bovenaan helemaal open (kinderen kunnen hier niet aan). Deur naar tuin staat altijd open. Behalve bij hoge temperaturen houden wij alles gesloten vanaf 11.00u Ik heb mij goed ingelezen bij Departement zorg, en een goede verluchting is nog		

		steeds voldoende ventileren en verluchten. Aan 900ppm is bijna onmogelijk en als ik nu zie dat dit echter een aanhoudend probleem zal blijven om voldoende debiet aan buitenlucht /zuivere lucht binnen te krijgen, zal ik het bekijken met externe om een adequaat ventilatiesysteem te plaatsen.		
--	--	---	--	--

Naam klantenbeheerder: Laura Heremans

Verstuurd (via mail) aan klantenbeheerder op: 03../07./2025..